


# <コア採取箇所>

神社橋 補修図



# <圧縮強度試験結果>

単位: N/mm<sup>2</sup>

コア採取箇所	A1橋台	A2橋台
修繕対象外	30	36.6
IPH工法施工	46.5	44.2

